

## Temperaturlabel

for kravene til gennemsnitlige returtemperaturer i forhold til gennemsnitlige fremløbstemperaturer.

Gennemsnitlig fremløbstemperatur 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Gennemsnitlig returtemperaturkrav 40 39 38 37 36 36 35 35 34 34 33

Gennemsnitlig fremløbstemperatur 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Gennemsnitlig returtemperaturkrav 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28

### Eksempel på fradrag i varmeregningen:

Gennemsnits fremløbstemperatur 62 °C

Krævet gennemsnitlig returtemperatur 32 °C

*Din* gennemsnitlige returtemperatur 30 °C

Bedre afkøling end krævet 2 °C = 2 % rabat på forbruget

### Eksempel på tillæg i varmeregningen:

Gennemsnits fremløbstemperatur 62 °C

Krævet gennemsnitlig returtemperatur 32 °C

*Din* gennemsnitlige returtemperatur 34 °C

Dårligere afkøling end krævet 2 °C = 2 % tillæg på forbruget